

Утверждаю
Директор МБУ МЦ «Спутник»
+  Хасанов Р.Х.
« 21 » _____ 2024 г



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в МБУ МЦ «Спутник»

(объект защиты по адресу: ул. Клюквина,5)

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1489 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». определяет и регламентирует полномочия, функциональные и должностные обязанности.
- 1.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в МБУ МЦ «Спутник» (далее - учреждение) устанавливает требования пожарной безопасности на объекте защиты учреждения, расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Клюквина,5, действия сотрудников при возникновении пожара.
- 1.3. Данная инструкция обязательна для исполнения всеми сотрудниками и посетителями учреждения на данном объекте защиты.
- 1.4. Целью инструкции является: недопущение возникновения пожара на территории учреждения, безопасность жизни и здоровья людей, находящихся в здании и на территории, обеспечения сохранности имущества учреждения.
- 1.5. Сотрудники учреждения допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучения осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа или прохождения пожарно-технического минимума.
- 1.6. Система ответственности за обеспечение мер пожарной безопасности:

1.6.1. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности в учреждении несет директор.

1.6.2. Приказом директора назначаются:

- лицо, ответственное за пожарную безопасность в учреждении, которое осуществляет весь комплекс мер, направленный на соблюдение пожарной безопасности в учреждении;
- лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте защиты, которое непосредственно осуществляет противопожарные мероприятия, на закрепленном за ним объекте в пределах своей компетенции.

1.6.3. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый сотрудник учреждения. Сотрудники должны знать, строго выполнять и поддерживать установленный в учреждении противопожарный режим, не допускать действий, приводящих к пожару, а также знать свои обязанности в случае его возникновения.

1.6.4. Лица, виновные в нарушении данной инструкции, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

2. Порядок содержания помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты.

2.1. Содержание территории.

Объект защиты КМС «Клюква», расположенный по адресу г. Дзержинск ул. Клюквина, 5 не имеет прилегающей территории.

2.1.1. Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах здания выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. При этом их размещение не должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах здания от дыма и продуктов горения при пожаре. Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявленным к облицовке внешних поверхностей наружных стен.

2.2. Содержание помещений.

Объект защиты КМС «Клюква», расположенный по адресу г. Дзержинск ул. Клюквина, 5 представляет собой нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого трехэтажного здания. Чердачных и подвальных помещений не имеет. Общая площадь объекта защиты составляет 72,79 кв.м. Здание не является объектом с массовым пребыванием людей.

- 2.2.1. В складских, административных и общественных помещениях обеспечивается наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.
- 2.2.2. В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, при образовании отверстий и зазоров проводятся работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости.
- 2.2.3. Объект учреждения обеспечивается необходимым количеством огнетушителей, которые периодически проверяются на исправность.
- 2.2.4. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.
- 2.2.5. Системы и установки противопожарной защиты, имеющиеся на объекте должны находиться в исправном состоянии и периодически проверяться на работоспособность.
- 2.2.6. Направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
- 2.2.7. В помещениях объекта защиты запрещается:
- а) хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности;
 - б) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
 - в) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов;
 - г) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
 - д) устраивать в коридорах кладовые и другие подсобные помещения;
 - е) устраивать в складских помещениях здания антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов.

2.3. Содержание путей эвакуации.

- 2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных

документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2.3.2. Обеспечивается исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.

2.3.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.3.4. При расстановке в помещениях оборудования обеспечивается наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

2.3.5. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

2.3.6. При эксплуатации путей эвакуации и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

д) изменять направления открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется.

2.3.7. Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы должны находиться в исправном состоянии.

2.3.8. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

2.4. Содержание путей доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты.

2.4.1. Доступ подразделений пожарной охраны на территорию объекта защиты осуществляется через основной вход, расположенный с фасада здания.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при производстве пожароопасных работ.

3.1. При проведении окрасочных работ.

3.1.1. Производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках.

3.1.2. Размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности.

3.1.3. Плотнo закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках.

3.1.4. Проводить работы в строгом соответствии с инструкцией по проведению пожароопасных работ.

3.2. При проведении огневых работ.

3.2.1. Перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.

3.2.2. Обеспечить место производства работ не менее чем двумя огнетушителями и покрывалом для изоляции очага возгорания.

3.2.3. Плотнo закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых производятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна.

3.2.4. Осуществлять контроль состояния паровоздушной среды в опасной зоне.

3.2.5. Проводить работы в строгом соответствии с инструкцией по проведению пожароопасных работ.

3.2.6. Прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне.

4. Порядок и нормы хранения пожаровзрывоопасных веществ и материалов.

4.1. В зданиях, помещениях и на территориях учреждения запрещается осуществлять хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, пожароопасных и взрывопожароопасных веществ и материалов.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

- 5.1. Все помещения, независимо от назначения перед закрытием должны обязательно осматриваться лицами, ответственными за пожарную безопасность того или другого помещения, или назначенными лицами.
- 5.2. Осмотр помещений предусматривает:
 - 5.2.1. Выключение электронагревательных приборов, электрооборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также электроприборов, если это обусловлено их функциональным назначением).
 - 5.2.2. Уборку рабочих мест.
 - 5.2.3. Наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, лестницам к запасным выходам, окнам, к средствам пожаротушения и связи.
- 5.3. При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков – выявить причину и принять меры к ее устранению.
- 5.4. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течении 4 – 5 часов после окончания пожароопасных работ.
- 5.5. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему руководству для принятия соответствующих мер.
- 5.6. В помещении необходимо обеспечить свободный доступ к датчикам пожарной сигнализации, не загромождать зону обнаружения датчика какими-либо предметами.
- 5.7. Выходя из помещения, тщательно закрыть окна, форточки, двери, исключить их самопроизвольное открывание
- 5.8. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. Ключи сдаются дежурному вахтеру.

6. Расположение мест для курения, применение открытого огня, проезда транспорта, проведение огневых или иных пожароопасных работ.

- 6.1. С целью выполнения требований ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на территории, в зданиях,

- сооружениях и помещениях учреждения приказом директора вводится запрет на курение.
- 6.2. Применение открытого огня на территории, в зданиях и помещениях учреждения запрещено.
 - 6.3. На территории учреждения размещаются знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».
 - 6.4. Подъезд автотранспорта к объекту учреждения осуществляется с фасада здания к главному входу.
 - 6.5. Огневые или иные пожароопасные работы в учреждении проводятся в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. На проведение огневых работ руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность в учреждении оформляется наряд-допуск. По окончании осуществляется проверка на отсутствие источников загорания.
- 7. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении электрооборудования, пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации материальных ценностей**
- 7.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным и иным физическим лицам необходимо:
 - 7.1.1. незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта, адреса места его расположения, места возникновения пожара, фамилии сообщającego информацию;
 - 7.1.2. принять меры по эвакуации людей;
 - 7.1.3. при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры по тушению пожара в начальной стадии с использованием средств пожаротушения, имеющимися на объекте;
 - 7.1.4. действовать в строгом соответствии с инструкцией «Действия сотрудников при пожаре».
 - 7.2. Контроль за работоспособностью автоматических систем противопожарной защиты и систем пожаротушения возлагается приказом на должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте защиты.
 - 7.3. Порядок действия руководителя учреждения (или лица его заменяющего) при обнаружении пожара:
 - 7.3.1. Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану.
 - 7.3.2. Организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

- 7.3.3. Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара.
- 7.3.4. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.
- 7.3.5. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей при пожаре).
- 7.3.6. Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников и посетителей, не участвующих в тушении пожара.
- 7.3.7. По возможности принять меры к отключению электроэнергии, организовать мероприятия по предотвращению распространения огня и задымлению помещений.
- 7.3.8. Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.
- 7.3.9. Сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым к тушению пожара, сведения о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строениях и др., необходимые для успешной ликвидации пожара и обеспечения безопасности личного состава.
- 7.3.10. В дальнейшем оказывать содействие сотрудникам пожарной охраны.
- 7.4. **Порядок действия сотрудников учреждения (ответственного за пожарную безопасность на объекте) при пожаре:**
- 7.4.1. При обнаружении пожара первоочередной обязанностью каждого сотрудника учреждения является спасение жизни людей.
- 7.4.2. Каждый обнаруживший запах гари, дыма, и другие признаки загорания обязан:
- немедленно оповестить об обнаружении пожара всех сотрудников и посетителей, находящихся на объекте;
 - немедленно сообщить об этом в пожарную часть по телефону «01» или с мобильного – «112» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
 - оповестить руководство учреждения.
- 7.4.3. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.
- 7.4.4. В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрой эвакуации.
- 7.4.5. Организовать проверку наличия работников и посетителей эвакуированных из здания.

- 7.4.6. Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и оказать помощь в выборе кратчайшей дороги к очагу возгорания.
- 7.4.7. При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.
- 7.4.8. Принять при необходимости меры по отключению электроснабжения, а также выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания.
- 7.4.9. Из числа сотрудников или вахтеров, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа посторонних лиц в здание, где возник пожар.
- 7.4.10. До прибытия пожарной охраны принять усиленные меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения и других подручных средств (Приложение № 1).
- 7.4.11. Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности, организовать эвакуацию материальных ценностей.
- 7.4.12. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо сообщить руководителю пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации.
- 7.4.13. В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

8. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

- 8.1. Объект защиты оборудован 1 эвакуационным выходом, что не позволяет считать его объектом с массовым пребыванием людей. Допустимое одновременное пребывание в помещениях на объекте с одним эвакуационным выходом – не более 50 человек.

9. Перечень лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности:

№ п/п	Описание обязанностей	Ответственное лицо
1	Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану	сотрудник, первый обнаруживший пожар; директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
2	Оповещение руководства	сотрудник, первый обнаруживший пожар;

		руководитель объекта ответственный за пожарную безопасность на объекте
3	Организация спасения людей с использованием имеющихся сил и средств, оказание первой помощи пострадавшим	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте; сотрудники
4	Проверка включения автоматической системы противопожарной защиты	сотрудник, первый обнаруживший пожар; директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
5	Отключение при необходимости электроэнергии	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
6	Прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
7	Удаление за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
8	Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
9	Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
10	Организация одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
11	Встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте; сотрудники
12	Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте взрывоопасных веществах	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
13	По прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений, сообщение	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте

	других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара	
14	Организация привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте

Заместитель директора



Малькова О.С.

1. СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Первичные средства пожаротушения – устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (пожарные краны (ПК), огнетушители, вода, песок, войлок, кошма, противопожарное полотно, ведра, лопаты и др.). Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

В зданиях и помещениях МБУ МЦ «Спутник» применяются огнетушители (в зависимости от огнетушащего вещества): порошковые, (ОП). Ранг огнетушителя указывают на его маркировке. Их количество и размещение указаны на схемах эвакуации.

Огнетушители нужно располагать так, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрации, агрессивной среды, повышенной влажности и т.п.). Основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, должны быть хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

Запрещается:

- эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на их корпусе, на запорно-пусковой головке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или неисправности индикатора давления;
- производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением вытесняющего газа;
- наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;
- производить работы с огнетушащими веществами без соответствующих средств защиты органов дыхания, кожи и зрения.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОГNETУШИТЕЛЯМИ

- При тушении горящего масла нельзя направлять струю заряда сверху вниз.
- Направлять струю заряда надо на ближайший край очага, углубляясь постепенно, по мере тушения.
- По возможности тушить пожар надо несколькими огнетушителями.
- Направлять струю заряда надо только с наветренной стороны.
- Очаг пожара в нише надо тушить сверху вниз.
- Нельзя подносить огнетушитель ближе 1м к горячей электроустановке.

3. ПОРОШКОВЫЕ ОГNETУШИТЕЛИ

Предназначены для тушения твердых, жидких и газообразных веществ, а также пожаров на электроустановках под напряжением до 1000 В без доступа воздуха.

Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При

срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к стволу - насадке или в сопло. Он попадает на горящее вещество и изолирует его от воздуха. При пожаре необходимо поднести огнетушитель к очагу возгорания, сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить шланг с распылителем на огонь и нажать на пусковой рычаг. Пламя необходимо тушить с расстояния не более, чем 5 м. Рабочее положение огнетушителя — вертикальное (не переворачивать!). При тушении электроустановок порошковым огнетушителем подавать заряд надо порциями через 3-5 секунд. При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо учитывать возможность образования высокой запыленности и снижение видимости очага пожара (особенно в помещении небольшого объема) в результате образования порошкового облака. Не следует применять порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (ЭВМ, электронное оборудование и т.п.).