

Утверждаю
Директор МБУ МЦ «Спутник»
+  Хасанов Р.Х.
«26» _____ 2024 г.



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в МБУ МЦ «Спутник»

(объект защиты по адресу: пер. Западный, 20а)

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1489 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», определяет и регламентирует полномочия, функциональные и должностные обязанности.
- 1.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в МБУ МЦ «Спутник» (далее - учреждение) устанавливает требования пожарной безопасности на объекте защиты учреждения, расположенного по адресу: г. Дзержинск, пер. Западный, 20а, действия сотрудников при возникновении пожара.
- 1.3. Данная инструкция обязательна для исполнения всеми сотрудниками и посетителями учреждения на данном объекте защиты.
- 1.4. Целью инструкции является: недопущение возникновения пожара на территории учреждения, безопасность жизни и здоровья людей, находящихся в здании и на территории, обеспечения сохранности имущества учреждения.
- 1.5. Сотрудники учреждения допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа или прохождения пожарно-технического минимума.
- 1.6. Система ответственности за обеспечение мер пожарной безопасности:

1.6.1. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности в учреждении несет директор.

1.6.2. Приказом директора назначаются:

- лицо, ответственное за пожарную безопасность в учреждении, которое осуществляет весь комплекс мер, направленный на соблюдение пожарной безопасности в учреждении;
- лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте защиты, которое непосредственно осуществляет противопожарные мероприятия, на закрепленном за ним объекте в пределах своей компетенции.

1.6.3. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый сотрудник учреждения. Сотрудники должны знать, строго выполнять и поддерживать установленный в учреждении противопожарный режим, не допускать действий, приводящих к пожару, а также знать свои обязанности в случае его возникновения.

1.6.4. Лица, виновные в нарушении данной инструкции, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты.

Содержание территории.

2.1 Объект защиты, расположенный по адресу: г. Дзержинск пер. Западный 20а, имеет прилегающую территорию общей площадью 7080 кв. м. На территории объекта расположены два 2-х этажных административных нежилых здания, соединенных между собой переходом и хозяйственная постройка (кирпичное одноэтажное).

2.1.1 На территории объекта запрещено устраивать свалки из горючих отходов. На земельном участке, находящимся на праве пользования учреждения должна регулярно проводиться уборка мусора и покос травы. Границы уборки территории определяются границами земельного участка.

2.1.2. Подъездные пути к объекту защиты (зданию) в любое время года должны находиться в исправном состоянии и свободны для подъезда автотранспорта.

2.1.3. Приямки у оконных проемов подвального этажа здания должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

- 2.1.4. Наружные пожарные лестницы должны содержаться в исправном состоянии. В зимнее время очищаться от снега и наледи. 1 раз в 5 лет должны проводиться их эксплуатационные испытания.
- 2.1.5. Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах здания выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. При этом их размещение не должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах здания от дыма и продуктов горения при пожаре. Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявленным к облицовке внешних поверхностей наружных стен.
- 2.2. **Содержание зданий, сооружений и помещений.**
Объект защиты, расположенный по адресу: г. Дзержинск, пер. Западный 20а представляет собой два 2-х этажных административных нежилых здания, соединенных между собой переходом. Чердачных и подвальных помещений нет. Общая площадь зданий 1659,1 кв. м. Здания являются объектами с массовым пребыванием людей. Дополнительно имеется хозяйственная постройка, площадью 84,2 кв. м.
- 2.2.1. На объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации обозначаются места для хранения первичных средств пожаротушения.
- 2.2.2. На объекте с массовым пребыванием людей обеспечивается наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.
- 2.2.3. В складских, административных и общественных помещениях обеспечивается наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.
- 2.2.4. На объекте проводится огнезащитная обработка строительных конструкций и инженерного оборудования. Периодически, не реже 1 раза в год проводится проверка состояния огнезащитной обработки.
- 2.2.5. В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, при образовании отверстий и зазоров проводятся работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости.
- 2.2.6. Объект учреждения обеспечивается необходимым количеством огнетушителей, которые периодически проверяются на исправность.
- 2.2.7. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.

2.2.8. Системы и установки противопожарной защиты, имеющиеся на объекте должны находиться в исправном состоянии и периодически проверяться на работоспособность.

2.2.9. Направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

2.2.10. На территории и в помещениях объекта защиты запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности;

б) использовать чердаки, технические этажи и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

г) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов;

д) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

е) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

ж) устраивать в складских помещениях здания антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов.

2.3. Содержание путей эвакуации.

2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

- 2.3.2. Обеспечивается исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.
- 2.3.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
- 2.3.4. При расстановке в помещениях оборудования обеспечивается наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.
- 2.3.5. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
- 2.3.6. При эксплуатации путей эвакуации и аварийных выходов запрещается:
- а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;
 - б) размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
 - в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить инвентарь и материалы;
 - г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
 - д) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
 - е) изменять направления открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется.
- 2.3.7. Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы должны находиться в исправном состоянии.
- 2.3.8. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
- 2.4. Содержание путей доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты.

- 2.4.1. Доступ подразделений пожарной охраны на территорию объекта защиты осуществляется через калитку, расположенную с фасада здания и ворота, находящиеся с тыльной стороны здания. Пути подъезда автотранспорта на территорию объекта должны быть постоянно свободны. Автотранспорт, находящийся на территории объекта защиты должен располагаться так, чтобы не создавать помеху для подъезда к зданию транспорта оперативных служб.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при производстве пожароопасных работ.

3.1. При проведении окрасочных работ.

- 3.1.1. Производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках.
- 3.1.2. Размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности.
- 3.1.3. Плотнo закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках.
- 3.1.4. Проводить работы в строгом соответствии с инструкцией по проведению пожароопасных работ.

3.2. При проведении огневых работ.

- 3.2.1. Перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.
- 3.2.2. Обеспечить место производства работ не менее чем двумя огнетушителями и покрывалом для изоляции очага возгорания.
- 3.2.3. Плотнo закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых производятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна.
- 3.2.4. Осуществлять контроль состояния паровоздушной среды в опасной зоне.
- 3.2.5. Проводить работы в строгом соответствии с инструкцией по проведению пожароопасных работ.
- 3.2.6. Прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне.

4. Порядок и нормы хранения пожаровзрывоопасных веществ и материалов.

- 4.1. В зданиях, помещениях и на территориях учреждения запрещается осуществлять хранение легковоспламеняющихся и горючих

жидкостей и газов, пожароопасных и взрывопожароопасных веществ и материалов.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

- 5.1. Все помещения, независимо от назначения перед закрытием должны обязательно осматриваться лицами, ответственными за пожарную безопасность того или другого помещения, или назначенными лицами.
- 5.2. Осмотр помещений предусматривает:
 - 5.2.1. Выключение электронагревательных приборов, электрооборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также электроприборов, если это обусловлено их функциональным назначением).
 - 5.2.2. Уборку рабочих мест.
 - 5.2.3. Наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, лестницам к запасным выходам, окнам, к средствам пожаротушения и связи.
- 5.3. При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков – выявить причину и принять меры к ее устранению.
- 5.4. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течении 4 – 5 часов после окончания пожароопасных работ.
- 5.5. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему руководству для принятия соответствующих мер.
- 5.6. В помещении необходимо обеспечить свободный доступ к датчикам пожарной сигнализации, не загромождать зону обнаружения датчика какими-либо предметами.
- 5.7. Выходя из помещения, тщательно закрыть окна, форточки, двери, исключить их самопроизвольное открывание
- 5.8. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. Ключи сдаются дежурному вахтеру.

6. Расположение мест для курения, применение открытого огня, проезда транспорта, проведение огневых или иных пожароопасных работ.

- 6.1. С целью выполнения требований ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях учреждения приказом директора вводится запрет на курение.
- 6.2. Применение открытого огня на территории, в зданиях и помещениях учреждения запрещено.
- 6.3. На территории учреждения размещаются знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».
- 6.4. Подъезд автотранспорта на территорию учреждения к объекту защиты осуществляется через ворота, находящиеся с тыльной стороны здания. Пути подъезда автотранспорта на территорию должны быть постоянно свободны. Автотранспорт, находящийся на территории должен располагаться так, чтобы не создавать помеху для подъезда к зданию транспорта оперативных служб.
- 6.5. Огневые или иные пожароопасные работы в учреждении проводятся в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. На проведение огневых работ руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность в учреждении оформляется наряд-допуск. По окончании осуществляется проверка на отсутствие источников загорания.
7. **Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении электрооборудования, пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации материальных ценностей**
 - 7.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным и иным физическим лицам необходимо:
 - 7.1.1. незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта, адреса места его расположения, места возникновения пожара, фамилии сообщаемого информацию;
 - 7.1.2. принять меры по эвакуации людей;
 - 7.1.3. при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры по тушению пожара в начальной стадии с использованием средств пожаротушения, имеющимися на объекте;
 - 7.1.4. действовать в строгом соответствии с инструкцией «Действия сотрудников при пожаре».
 - 7.2. Контроль за работоспособностью автоматических систем противопожарной защиты и систем пожаротушения возлагается

приказом на должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте защиты.

7.3. Порядок действия руководителя учреждения (или лица его заменяющего) при обнаружении пожара:

7.3.1. Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану.

7.3.2. Организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

7.3.3. Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара.

7.3.4. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

7.3.5. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей при пожаре).

7.3.6. Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников и посетителей, не участвующих в тушении пожара.

7.3.7. По возможности принять меры к отключению электроэнергии, организовать мероприятия по предотвращению распространения огня и задымлению помещений.

7.3.8. Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.

7.3.9. Сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым к тушению пожара, сведения о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строениях и др., необходимые для успешной ликвидации пожара и обеспечения безопасности личного состава.

7.3.10. В дальнейшем оказывать содействие сотрудникам пожарной охраны.

7.4. Порядок действия сотрудников учреждения (ответственного за пожарную безопасность на объекте) при пожаре:

7.4.1. При обнаружении пожара первоочередной обязанностью каждого сотрудника учреждения является спасение жизни людей.

7.4.2. Каждый обнаруживший запах гари, дыма, и другие признаки загорания обязан:

- немедленно оповестить об обнаружении пожара всех сотрудников и посетителей, находящихся на объекте;

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по телефону «01» или с мобильного – «112» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- оповестить руководство учреждения.

- 7.4.3. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.
- 7.4.4. В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрой эвакуации.
- 7.4.5. Организовать проверку наличия работников и посетителей эвакуированных из здания.
- 7.4.6. Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и оказать помощь в выборе кратчайшей дороги к очагу возгорания.
- 7.4.7. При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.
- 7.4.8. Принять при необходимости меры по отключению электроснабжения, а также выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания.
- 7.4.9. Из числа сотрудников или вахтеров, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа посторонних лиц в здание, где возник пожар.
- 7.4.10. До прибытия пожарной охраны принять усиленные меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения и других подручных средств (Приложение № 1).
- 7.4.11. Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности, организовать эвакуацию материальных ценностей.
- 7.4.12. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо сообщить руководителю пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации.
- 7.4.13. В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

8. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

- 8.1. Объект защиты оборудован ¹⁴ эвакуационными выходами, что позволяет считать его объектом с массовым пребыванием людей. Допустимое одновременное пребывание в помещениях на объекте с одним эвакуационным выходом – не более 50 человек.

9. Перечень лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности:

№ п/п	Описание обязанностей	Ответственное лицо
1	Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану	сотрудник, первый обнаруживший пожар; директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
2	Оповещение руководства	сотрудник, первый обнаруживший пожар; руководитель объекта ответственный за пожарную безопасность на объекте
3	Организация спасения людей с использованием имеющихся сил и средств, оказание первой помощи пострадавшим	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте; сотрудники
4	Проверка включения автоматической системы противопожарной защиты	сотрудник, первый обнаруживший пожар; директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
5	Отключение при необходимости электроэнергии	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
6	Прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
7	Удаление за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
8	Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
9	Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
10	Организация одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
11	Встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара	директор учреждения; руководитель объекта;

		ответственный за пожарную безопасность на объекте; сотрудники
12	Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте взрывоопасных веществах	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
13	По прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений, сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте
14	Организация привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития	директор учреждения; руководитель объекта; ответственный за пожарную безопасность на объекте

Заместитель директора



Малькова О.С.

1. СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Первичные средства пожаротушения – устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (пожарные краны (ПК), огнетушители, вода, песок, войлок, кошма, противопожарное полотно, ведра, лопаты и др.). Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

В зданиях и помещениях МБУ МЦ «Спутник» применяются огнетушители (в зависимости от огнетушащего вещества): порошковые, (ОП). Ранг огнетушителя указывают на его маркировке. Их количество и размещение указаны на схемах эвакуации.

Огнетушители нужно располагать так, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрации, агрессивной среды, повышенной влажности и т.п.). Основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, должны быть хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

Запрещается:

- эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на их корпусе, на запорно-пусковой головке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или неисправности индикатора давления;
- производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением вытесняющего газа;
- наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;
- производить работы с огнетушащими веществами без соответствующих средств защиты органов дыхания, кожи и зрения.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

- При тушении горящего масла нельзя направлять струю заряда сверху вниз.
- Направлять струю заряда надо на ближайший край очага, углубляясь постепенно, по мере тушения.
- По возможности тушить пожар надо несколькими огнетушителями.
- Направлять струю заряда надо только с наветренной стороны.
- Очаг пожара в нише надо тушить сверху вниз.
- Нельзя подносить огнетушитель ближе 1м к горячей электроустановке.

3. ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Предназначены для тушения твердых, жидких и газообразных веществ, а также пожаров на электроустановках под напряжением до 1000 В без доступа воздуха.

Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При

срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к стволу - насадке или в сопло. Он попадает на горящее вещество и изолирует его от воздуха. При пожаре необходимо поднести огнетушитель к очагу возгорания, сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить шланг с распылителем на огонь и нажать на пусковой рычаг. Пламя необходимо тушить с расстояния не более, чем 5 м. Рабочее положение огнетушителя — вертикальное (не переворачивать!). При тушении электроустановок порошковым огнетушителем подавать заряд надо порциями через 3-5 секунд. При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо учитывать возможность образования высокой запыленности и снижение видимости очага пожара (особенно в помещении небольшого объема) в результате образования порошкового облака. Не следует применять порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (ЭВМ, электронное оборудование и т.п.).